



Legende

- Flächen Feuerwehr
- Rettungsweg im Freien b

Die genaue Lage der Wege ist nicht zu prüfen.
 Die Lage ergibt sich aus den vorhandenen Türen und beschriebenen Rettungswegen.
 Alle Längewege sind mind. in einer Breite von 1,20 Meter freizuhalten.
 Alle Fährwege sind mindestens in einer Breite von 3,50 Meter freizuhalten. Köpfe sind
 entsprechend auszubilden.

INDEX	ANMERKUNG	Nr.	IN	IN
1		IN	IN	IN



**UNI KASSEL
VERSITÄT**

Abt. V Bau, Technik, Liegenschaften Morchebergstr. 19 34125 Kassel

Projekt: Flächen für die Feuerwehr
 Rettungsweg im Freien

Bauherr: UNIVERSITÄT KASSEL, Morchebergstr. 19 34125 Kassel

Auftraggeber: Abt. V Bau, Technik, Liegenschaften

Planfall: Sammelplätze Standort 03 Witzzenhausen

Messstab	Datum	Skiz.	Gepr.	Gebäude
1:200	20.12.2022	BK		

Bauherr: UNIVERSITÄT KASSEL