



Legende

Flächen Feuerwehr
 Rettungsweg im Freien

Die genaue Lage der Wege ist durch zu prüfen.
Die Lage ergibt sich aus den vorgeschriebenen Türen und beschafften Rettungssystemen.
Alle Laufwege sind durch in einer Reihe von 120 Meter freizuhalten.
Alle Fahrwege sind mindestens in einer Breite von 3,50 Meter freizuhalten. Kurven sind entsprechend auszubilden.

INDEX	ÄNDERUNG	INN	INN	DATUM	GEZ.
1					

UNIKASSEL VERSITÄT

Abt. V Bau, Technik, Liegenschaften

Mönchebergstr. 19 34125 Kassel

Projekt
Flächen für die Feuerwehr

Buchen
UNIVERSITÄT KASSEL Mönchebergstr. 19 34125 Kassel

Ausführungsleitung
Abt. V Bau, Technik, Liegenschaften

Pfeinhardt

Maßstab
1:250
Datum
20.12.2022
Bearbeiter
BPK
Plannummer
Pangala
Universität Kassel