



Legende

■	Flächen Feuerwehr
■	Rettungswege im Freien

Die genaue Lage der Wege ist örtlich zu prüfen.
Die Lage ergibt sich aus den vorhandenen Türen und beschilderten Rettungsfenstern.
Alle Laufwege sind mind. in einer Breite von 1,20 Meter freizuhalten.
Alle Fahrwege sind mindestens in einer Breite von 3,50 Meter freizuhalten. Kurven sind entsprechend auszubilden.

HINWEIS:
Der Lageplan enthält Fehler! Zu Planungszwecken ist die Örtlichkeit zu prüfen.

INDEX	NN ÄNDERUNG	NN DATUM	GEZ.
1			

Standort 7: Holländischer Platz Nord Campus

**UNIKASSEL
VERSITÄT**

Abt. V Bau, Technik, Liegenschaften Mönchebergstr.19 34125 Kassel

Projekt Flächen für die Feuerwehr

Bauherr UNIVERSITÄT KASSEL Mönchebergstr.19 34125 Kassel

Ausführungsplanung Abt.V Bau, Technik, Liegenschaften

Planinhalt Übersichtsplan

Maßstab	Datum	Gz.	Gpr.	Gebäudenr.
---------	-------	-----	------	------------

1:1000	09.02.2024	BK		
--------	------------	----	--	--

Bauherr	Plannummer	Plangröße
---------	------------	-----------

UNIVERSITÄT KASSEL	A0 (1189x841)
--------------------	---------------

G:\Bau_Betrieb\00_Urs alle Standorte\01_Brandschutz\14_Pläne\Feuerwehrflächen\Feuerwehrflächen.dwg